



# 检 验 报 告

No. BQQX1TCB1380065Z5a

样品名称 塑胶面层

工程名称 虹桥路小学 2022 年场地修缮工程

委托单位 上海市徐汇区虹桥路小学

签发日期 2022 年 08 月 18 日



## 检验报告

No. BQQX1TCB1380065Z5a

共 3 页 第 1 页

样品名称	塑胶面层		检验类别	见证送样
型号规格/等级	300×400mm		商标	—
批号或编号	—		样品数量	2 块
生产日期	—		代表批数量	980m <sup>2</sup>
委托单位名称	上海市徐汇区虹桥路小学			
生产单位名称	—			
工程名称	虹桥路小学 2022 年场地修缮工程	工程地址	番禺路 901 号	
样品见证	上海建通工程建设有限公司 李帆 (证书编号: 32386)	取样部位	平行小样	
固化时间	14 天	取样日期	2022-08-09	
委托单编号	BQQX1TC	送样日期	2022-08-09	
样品编号	B1380065Z5	委托日期	2022-08-09	
样品状态描述	红色固体成品			
检验依据	GB 36246-2018, GB/T 10654-2001, GB/T 14833-2020			
检验日期	2022-08-11~2022-08-14			
检验结论	该样品经检验, 所检项目符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》表 2 要求。  <div style="text-align: right;">                       检验机构 (盖章) PONY                      签发日期: 2022 年 08 月 18 日                 </div>			
委托单位 通讯资料	地址	番禺路 901 号		
	邮编	—	电话	13816833387
备注	1、面层类型: 渗水型; 2、场地类型: 田径场地; 3、供应商: 飞能、汇宇; 4、样品经上海市化学建材行业协会取样监督; 5、区专管员: 上海市徐汇区教育局基建站-虞硕华; 6、此报告替代编号 BQQX1TCB1380065Z5 (2022 年 08 月 16 日签发) 检验报告。编号 BQQX1TCB1380065Z5 检验报告作废, 不具有任何法律效力, 以此报告为准。2022 年 08 月 18 日			

批准人姓名: 周 萍


审核人姓名: 刘德斌

编制人姓名: 李轩轩

签字:



签字:



签字:



## 检验报告

No. BQQX1TCB1380065Z5a

共 3 页 第 2 页

检验结果汇总					
序号	检验项目		标准值	检验结果	单项判定
1	冲击吸收, %	田径场地	(0±2) °C	35.7	符合
2			(23±2) °C	35~50	
3			(50±2) °C	40.8	
4	垂直变形, mm		0.6~3.0	1.2	符合
5	抗滑值 (20°C), BPN	田径场地	≥47 (湿测)	80.4	符合
6	拉伸强度, MPa	渗水型面层	≥0.4	0.75	符合
7	拉断伸长率, %		≥40	83.2	符合
8	阻燃性能, 级		I	I	符合
	(以下空白)				
说明	不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层。				

# 检验报告

No. BQQX1TCB1380065Z5a

共 3 页 第 3 页

## 样品照片



第 1 面



第 2 面

—————本报告内容结束—————



仅用于上海市学校运动场地监督取样公共服务平台使用